



**Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6
602 00 Brno**

**PUMPA, a.s.
Stromovka 3
637 00 Brno**

Značka : 82 B / 2007

Vyřizuje : RNDr.Vavřinová
tel.: 543 423 315

Brno 10.7.2007

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti ponorných čerpadel série SD a SDF pro 4“ vrty a série SD a SDN pro 6“ vrty, od výrobce čerpadel CALPEDA S.p.A., Via Roggia di Menzo, 39 – 36050 Montorso Vicentino - Vicenza, Italy.

Materiály použité pro kompletaci výrobku, přicházející do styku s pitnou vodou :

- Korozivzdorná ocel dle DIN 1.4301, AISI 304
- Polyfenyloxid NORYL PPO-GF20 – černý
- Polykarbonát LEXAN 144R
- Bronz G-Cu Sn 10 UNI 7013
- Mosaz P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
- Korozivzdorná ocel dle DIN 1.4016, AISI 430


Na základě doložených dokladů lze konstatovat, že **ponorná čerpadla série SD a SDF pro 4“ vrty a série SD a SDN pro 6“ vrty, od výrobce čerpadel CALPEDA S.p.A., Via Roggia di Menzo, 39 – 36050 Montorso Vicentino - Vicenza, Italy, splňují požadavky Vyhlášky č.409/20051 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, za předpokladu, že v návodu pro spotřebitele bude uvedena nutnost proplachu ponorných čerpadel série SDF a SDN před prvním odběrem pitné vody. Objem vody použité pro proplach odpovídá minimálně stonásobnému objemu hydraulické části čerpadla.**

Tento závěr se vztahuje pouze na výrobky zhotovené z výše dokladovaných materiálů.

Příloha :

1. Autorizovaný protokol č. 2774 – 2785 / 2007 a č. 2768-2773; 2780–2785 / 2007 vydaný ZÚ se sídlem v Brně
2. Autorizovaný protokol č. 4611–4616; 4686-4691/2007 vydaný ZÚ se sídlem v Brně
3. Protokol o zkoušce č. 39-7137 a 39-7137/1 vydaný akreditovanou laboratoří č.1045.1
4. Posouzení zdravotní nezávadnosti 82 A/2007

Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Gorkého 6, 602 00 Brno
ředitel


RNDr. B. Pokorný, CSc.
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně

Telefon: 541 421 +
Fax: 541 213 548

Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a.s. 4010049199/6800

IČO: 71009531